



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid
Analysis



Registration



Systems
Components




Services



Solutions

Operating Instructions

Active barrier RN221N with HART[®] diagnosis



- de** – Speisetrenner mit Hilfsenergie zur sicheren Trennung von 4...20 mA Normsignalkreisen mit HART[®] Diagnose
- en** – Active barrier with power supply for safe separation of 4...20 mA current circuits with HART[®] diagnosis
- fr** – Séparateur / avec énergie auxiliaire pour la séparation sûre de circuits de courant de signal 4...20 mA avec diagnostic HART[®]

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	4
2	Funktion	6
3	Abmessungen	7
4	Montage	8
5	Verdrahtung auf einen Blick	9
6	Inbetriebnahme	11
7	Wartung	16
8	Fehlerbehebung	17
9	Technische Daten	20
10	Zubehör	24
11	Ergänzende Dokumentation	24

de

1 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

- ❑ Speisetrenner mit Hilfsenergie zur sicheren Trennung von 4 bis 20 mA Normsignalstromkreisen mit optional eigensicherem Eingang. Der vom passiven Messumformer eingeprägte Strom im Eingangskreis (4 bis 20 mA) wird linear zum Ausgang übertragen. Das Gerät ist zur Montage auf Hutschiene nach IEC 60715 vorgesehen.
- ❑ Für die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzten Messsysteme liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften und Anschlusswerte müssen konsequent beachtet werden!
- ❑ Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht. Umbauten und Änderungen am Gerät dürfen nicht vorgenommen werden.
- ❑ Das Gerät ist für den Einsatz in industrieller Umgebung konzipiert und darf nur im eingebauten Zustand betrieben werden.
- ❑ Der Speisetrenner ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften nach IEC 61010-1.
- ❑ Montage, elektrische Installation und Inbetriebnahme des Geräts dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.
- ❑ Das Messsystem muss gemäß den elektrischen Anschlussplänen angeschlossen sein. Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden.

Sicherheitssymbole



Hinweis! - führt zu indirektem Einfluss auf Gerätebetrieb oder unvorhergesehener Gerätereaktion.



Achtung! - führt zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Zerstörung des Gerätes.



Warnung! - führt zu Personenschäden, Sicherheitsrisiken oder zur Zerstörung des Gerätes.

Rücksendung und Entsorgung

Bei Rücksendung des Gerätes zur Überprüfung legen Sie bitte dem Gerät eine Beschreibung des Fehlers und der Anwendung bei. Das Gerät ist aufgrund seines Aufbaus nicht reparierbar. Für eine spätere Entsorgung beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften.

2 Funktion

Das Gerät dient der galvanischen Trennung und Speisung von 4 bis 20 mA Signalstromkreisen. Am Stromeingang werden Messumformer direkt angeschlossen, ein zusätzliches Speisegerät ist nicht erforderlich. Das Stromsignal steht am Ausgang (aktiver Ausgang) zur weiteren Instrumentierung zur Verfügung. Eine bidirektionale HART[®]-Kommunikation mit SMART-Transmittern ist über eingebaute Kommunikationsbuchsen (mit $R = 250 \, \Omega$) möglich.

Die Messkreisüberwachung unterscheidet zwischen drei Betriebsarten und gibt ein Statussignal aus:

1. Strommessung: Überwachung des 4 - 20 mA Signals auf Einhaltung der NAMUR NE43 Richtlinien.
2. Auswertung des HART[®] Statusbytes
3. Auswertung des E+H spez. Diagnosebefehls

Der Benutzer legt über DIP-Schalter fest, bei welchem Messumformerstatus ein Statussignal ausgegeben wird.

Der RN221N ist wählbar als HART[®] Primary oder Secondary Master. Die Betriebsart des RN221N kann vor Ort über einen DIP-Schalter eingestellt werden.

Automatische Abschaltung des HART[®] Masters RN221N.

In der HART[®]-Spezifikation ist festgelegt, dass sich maximal zwei HART[®]-Master zur selben Zeit im Netzwerk befinden dürfen. Bei diesen beiden Mastern wird zwischen dem sog. "Primary Master" und dem "Secondary Master" unterschieden. Will man einen dritten HART[®]-Master in das Netzwerk einfügen, muss dafür ein anderer Master abgeschaltet werden.

Arbeitet der RN221N als "Secondary Master" und wird ein weiterer "Secondary Master" in das Netzwerk eingefügt, unterbricht der RN221N automatisch seine HART[®]-Kommunikation. Sobald der zusätzliche "Secondary Master" aus dem Netzwerk entfernt wird, setzt der RN221N seine Kommunikation fort.

3 Abmessungen




Abb. 1: Abmessungen in mm (Angaben in Inches in Klammern)

4 Montage

Einbauhinweise

- ☐ Zulässige Umgebungstemperatur:
-20 bis +50 °C
- ☐ Einbauort:
Montage auf Hutschiene nach IEC 60715
- ☐ Einbauhinweise:
Vibrationsfreier Einbauort, Schutz vor Wärmeeinwirkung
- ☐ Einbaulage:
keine Einschränkungen

5 Verdrahtung auf einen Blick

Klemmenbelegung




Abb. 2: Klemmenbelegung des RN221N mit HART® Diagnose

*) Der aktive Stromausgang muss immer beschaltet werden (wenn keine Auswertung des Ausgangsstroms erwünscht ist, kann eine Kurzschlussbrücke verwendet werden).



Achtung!

In der Zuleitung in der Nähe des Gerätes (leicht erreichbar) muss ein als Trennvorrichtung gekennzeichneten Schalter sowie ein Überstromschutzorgan (Nennstrom $\leq 10\text{ A}$) angebracht sein.

	Klemmenbelegung	Ein- / Ausgang
L+	L für AC; + für DC	Hilfsenergie
N-	N für AC; - für DC	
41	Klemmen für Relais	Relais
42		
	Reset Relais	Eingang für Quittierung Status
		
O+	Messsignal + mit integriertem HART [®]	Messsignal Ausgangsseite (Non-Ex Bereich)
O-	Messsignal -	
I+	Messsignal +	Messsignal Eingangsseite (Ex-Bereich) (Anschluss Sensor)
I-	Messsignal -	
HART[®]	HART [®] Kommunikation zum SMART Messumformer	Kommunikationsbuchsen



Hinweis!

Für den korrekten Betrieb des Gerätes müssen sowohl der Eingangs-, als auch der Ausgangstromkreis geschlossen sein. Die Ausgangsklemmen, O+ und O- müssen deshalb immer niederohmig (Bürde < 700 Ohm) miteinander verbunden sein, auch wenn keine Auswertung des Ausgangssignals erwünscht ist.

6 Inbetriebnahme

Belegung des DIP-Schalters

	DIP	OFF	ON
	1	$R = 250 \Omega$	$R = 0 \Omega$
	2	Relay Normally Closed	Relay Normally Open
	3	Secondary Master	Primary Master
	4*	Bit 0 unmasked	masked
	5*	Bit 1 unmasked	masked
	6*	Bit 2 unmasked	masked
	7*	Bit 3 unmasked	masked
	8*	Bit 4 unmasked	masked
	9*	Bit 7 unmasked	masked
	10	HART® Status	E+H Status #231

Abb. 3: DIP-Schalter

*) stehen DIP4 - DIP9 alle auf 'OFF', ist das Gerät im Strommodus



Hinweis!

Die Tabelle mit der Belegung des DIP-Schalters finden Sie auch auf der Gehäuseseite.

Einstellmöglichkeiten

1. Strommodus:

Der RN221N wertet das Stromsignal in beiden Stromkreisen (Sensor und Auswertung) nach der NAMUR-Empfehlung NE-43 aus und steuert den Relaisausgang an, falls sich das Signal außerhalb des Messbereichs von 3,8 mA bis 20,5 mA befindet. Die NAMUR NE-43 definiert die Bereiche für die Ausfallsignalerkennung folgendermaßen:

- < 3,6 mA für den unteren Strombereich
- > 21 mA für den oberen Strombereich

Die Schaltschwellen für den Relaisausgang liegen fest bei 3,7 mA und 20,75 mA.

Im Strommodus erfolgt keine Auswertung des HART[®]-Signals.

2. Auswertung des HART[®]-Statusbyte:

Bei dem HART[®]-Protokoll wird bei jedem Datenaustausch zwischen Messumformer und HART[®]-Master ein Statusbyte mitübertragen. In diesem Statusbyte sind Informationen über den Betriebszustand des Messumformers codiert.

Die einzelnen Bits des Statusbytes werden über einen DIP-Schalter maskiert. Stimmt die Bitmaske mit dem Statusbyte überein, wird der Relaisausgang angesteuert. Die Bits 5 und 6 werden nicht maskiert. Die Zuordnung der Statusbits auf die DIP-Schalter ist in der unten stehenden Tabelle aufgeführt.

DIP	Bit	OFF	ON	Bedeutung
4	Bit 0	unmasked	Primary variable out of limits	Der Hauptmesswert des Messumformers liegt außerhalb der eingestellten Grenzwerte.
5	Bit 1	unmasked	Non-primary variable out of limits	Mindestens ein zusätzlicher Messwert, der vom Messumformer geliefert wird, liegt außerhalb der eingestellten Grenze.
6	Bit 2	unmasked	Analog output saturated	Das Ausgangssignal befindet sich außerhalb der oberen oder unteren Signalgrenzen und reagiert nicht auf Änderungen des Eingangssignals.
7	Bit 3	unmasked	Analog output current fixed	Das Ausgangssignal zeigt konstanten Wert und reagiert nicht auf Änderungen des Eingangssignals.
8	Bit 4	unmasked	More status available (CMD #48)	Es sind zusätzliche Statusinformationen verfügbar, die nicht über das HART® Statusbyte angezeigt werden können.
9	Bit 7	unmasked	Field device malfunction	Der Messumformer hat einen Fehler festgestellt.

3. Auswertung des E+H-spezifischen Diagnosebefehls #231:
 Über diesen Diagnosebefehl wird der Gerätestatus anhand eines "Quality-Code" mit vier Stufen dargestellt. Die Zuordnung eines bestimmten Gerätestatus zu einer entsprechenden Stufe im "Quality-Code" erfolgt im Messumformer. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung des verwendeten Messumformers.
 Über sechs DIP-Schalter kann eingestellt werden, bei welcher Stufe bzw. Stufen der Relaiskontakt angesteuert wird (s. Tabelle unten).

DIP	Bit	OFF	ON
4	Bit 0	unmasked	Failure detected 'F'
5	Bit 1	unmasked	Instrument in service mode 'C'
6	Bit 2	unmasked	Maintenance required 'M'
7	Bit 3	unmasked	Out of specification 'S'
8	Bit 4	unmasked	-
9	Bit 7	unmasked	-

Auswahl der Betriebsart

Über den DIP-Schalter 10 kann bestimmt werden, ob der RN221N mit HART[®] Diagnose die HART[®]-Statusbytes oder den E+H-Diagnosebefehl #231 auswertet. Befinden sich die DIP-Schalter 4-9 alle in Position "OFF" (keine Maskierung eines Statusbits bzw. einer Stufe im "Quality-Code"), wird automatisch das 4-20 mA Signal für die Ausfallsignalerkennung verwendet, unabhängig davon, in welcher Stellung sich DIP-Schalter 10 befindet.

Überbrückung des internen 250 Ω Kommunikationswiderstands

Der interne Kommunikationswiderstand kann über den DIP-Schalter 1 überbrückt werden, um die Verwendung eines externen Kommunikationswiderstands zu ermöglichen. Der Anschluss eines HART[®]-Masters an die Kommunikationsbuchsen des RN221N ist dann nicht mehr möglich.

Primary-/Secondary-Master

Mit DIP-Schalter 3 kann eingestellt werden, ob der RN221N den Messumformer als Primary- oder Secondary-Master abfragt. Diese Einstellung ist dann von Bedeutung, wenn sich außer dem RN221N ein weiterer HART[®]-Master im Netzwerk befindet (z.B. Leitsystem mit HART[®]-Funktionalität). Diese Einstellung muss so gewählt werden, dass keine zwei HART[®]-Master des gleichen Typs im HART[®]-Netzwerk sind. In der Betriebsart "Strommessung" ist diese Einstellung ohne Bedeutung.

Vollständige Belegung des DIP-Schalters




Abb. 4: Übersicht DIP-Schalter

Steuereingang 'Reset Relais':

Führt ein Ereignis in der Messanordnung zur Aktivierung des Relais und der roten LED, bleibt der Zustand nach Wegfall des Ereignisses im RN221N gespeichert. Durch Brücken der beiden Klemmen, z.B. Rückstelltaster, wird die Meldung quittiert, die rote LED ausgeschaltet und das Relais deaktiviert, sobald das angeschlossene Gerät keinen Fehlerstatus mehr liefert. Sind die Klemmen dauerhaft gebrückt, z.B. Drahtbrücke, erfolgt die Quittierung der Ereignismeldung automatisch.

7 Wartung

Das Gerät erfordert keine speziellen Wartungsarbeiten.

8 Fehlerbehebung

Modus	Wirkung	Ursache	Fehlerbehebung
allgemein	'On'-LED leuchtet nicht	entweder Ein- oder Ausgangstromkreis nicht geschlossen	Verbindungen überprüfen
		Hilfsenergie nicht angeschlossen	Verbindungen überprüfen
4...20 mA Betrieb	Relais schaltet nicht bei Fehlerstrom, Kommunikations-LED blinkt	Gerät in HART®-Betriebsmodus	DIP-Schalter 4-9 auf 'off' stellen
HART®-Betrieb	'Alarm'-LED und Kommunikations-LED blinken abwechselnd	Es kann keine HART®-Verbindung zum Messumformer hergestellt werden	Verbindungen überprüfen, HART®-Kommunikationswiderstand überprüfen (DIP-Schalter 1)

Modus	Wirkung	Ursache	Fehlerbehebung
HART®- Betrieb	Gerät reagiert nicht auf den eingestellten Status	Der Messumformer setzt das maskierte Bit nicht	Überprüfen Sie die Zuordnung der Statusbits in der Betriebsanleitung des Messumformers
	Gerät meldet einen Fehler, obwohl der Messumformer keinen Fehler liefert	Die HART®-Kommunikation zum Messumformer ist gestört	Überprüfen Sie, ob sich zusätzliche HART®-Master im HART®-Netzwerk befinden und diese richtig konfiguriert sind (Primary bzw. Secondary Master)
		Das falsche Statusbit wurde maskiert	Überprüfen Sie die Zuordnung der Statusbits in der Betriebsanleitung des Messumformers

Modus	Wirkung	Ursache	Fehlerbehebung
HART®- Betrieb	Gerät meldet einen Fehler, obwohl der Messumformer keinen Fehler liefert. DIP-Schalter 10 befindet sich in Stellung 'On' (HART®-Befehl #231)	Der angeschlossene HART®-Messumformer unterstützt den Befehl #231 nicht	Überprüfen Sie in der Betriebsanleitung des Messumformers, ob der Befehl #231 unterstützt wird

9 Technische Daten

Eingangskenngrößen	Anzahl	1
	Speisespannung	$16,7 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$ (bei $I = 20 \text{ mA}$)
	Leerlaufspannung	$26 \text{ V} \pm 5\%$
	Kurzschlussstrom	$\leq 40 \text{ mA}$
	Innenwiderstand	328Ω
	Überbereich	10%
U/I-Diagramm The diagram is a linear plot of supply voltage (Speisespannung) in Volts (V) on the y-axis versus loop current (Schleifenstrom) in milliamperes (mA) on the x-axis. The y-axis has major ticks at 15,0, 16,7, 20,0, 22,5, and 25,0. The x-axis has major ticks at 0, 4, 5, 10, 15, 20, and 25. A solid line represents the linear relationship. Two specific points are highlighted with dashed lines: one at (4 mA, 22,5 V) and another at (20 mA, 16,7 V).		

Eigensicherer Eingang (Option)	Leerlaufspannung	27,3 V	
	Kurzschlussstrom	87,6 mA	
	Leistung	597 mW	
	Kapazität	86 nF [EEx ia] IIC 86 nF Group A, B	683 nF [EEx ia] IIB, IIA 681 nF Group C 2278 nF Group D
	Induktivität	5,2 mH [EEx ia] IIC 2,9 mH Group A, B	18,9 mH [EEx ia] IIB, IIA 9,9 mH Group C 19,9 mH Group D
	Galvanische Trennung	zu allen anderen Stromkreisen	
Eingang Reset Relais	Der Eingang ist zum Anschluss eines passiven Tasters oder Schalters für das Zurücksetzen der Relaisansteuerung vorgesehen. Beide Klemmen sind galvanisch mit dem 4-20 mA Stromausgang verbunden.		
Ausgang 4...20 mA	Anzahl	1	
	Leerlaufspannung	24 V ± 10%	
	Überbereich	10%	
	Bürde (Lastwiderstand)	0...700 Ω (ohne Kommunikationswiderstand)	
	Galvanische Trennung	Zu allen anderen Stromkreisen, außer 'Reset Relais'	
Relaisausgang (Option)	Schaltspannung bei 250 V AC/ 30 V DC		
	Max. Schaltstrom bis 3 A AC/DC		
	Anzahl von Schaltzyklen 10 ⁵		
	Galvanische Trennung	zu allen anderen Stromkreisen	

Hilfsenergie	Versorgungsspannung	20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme	max. 5,0 W
	Stromaufnahme	$I_{\max}/I_n < 15$
	Elektrische Sicherheit	Nach IEC 61 010-1, Schutzklasse I, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, Überstromschutzorgan ≤ 10 A, Sicherung 500 mA T
	Galvanische Trennung	zu allen anderen Stromkreisen
Einsatzbedingungen	Einbaubedingungen	Vibrationsfreier Einbauort, Schutz vor Wärmeeinwirkung
	Einbaulage	keine Einschränkungen
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur	-20 bis +50 °C
	Lagerungstemperatur	-20 bis +70 °C
	Klimaklasse	nach IEC 60654-1 Klasse B2
	Schutzart	IP 20
	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	Störfestigkeit nach IEC 61326, Klasse A (Industrienumgebung)
	Einbauhöhe	nach IEC 61010-1: <2000 m Höhe über N.N.

Konstruktiver Aufbau	Bauform/Abmessungen	110 x 22,5 x 112 mm (HxBxT) Gehäuse für Hut- schiene nach IEC 60715
	Gewicht	ca.150g
	Werkstoffe	Gehäuse: Kunststoff PC/ABS, UL 94V0
	Anschlussklemmen	■ Codierte, steckbare Schraubklemme, Klemmbe- reich 2,5 mm² massiv, oder Litze mit Aderend- hülse ■ Kommunikationsbuchse (Front) über 2 mm Miniaturstecker
Anzeige- und Bedienoberfläche	LED 1 gelb: "AN" - Ein- und Ausgangsstromkreis sind geschlossen "AUS" - Ein- oder Ausgangsstromkreis (oder beide) sind nicht geschlossen -> Leitungsbruch LED 2 gelb: blinkt bei jedem HART[®]-Datenaustausch LED 3 rot: leuchtet, falls eine Bedingung für eine Warnung vorliegt	
Zertifikate und Zulassungen	CE-Kennzeichnung	Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG
	ATEX	II (1) GD [EEx ia] IIC
	FM	AIS Class I, II, III, Div.1+2, Gr. A, B, C, D, E, F, G ANI Class I, II, III, Div.1, Gr. A, B, C, D, E, F, G
	CSA	Class I, Zone 0: [Ex ia] IIC Class I, Groups A, B, C, D Class II, Groups E, F, G Class III
	TIIS	[Ex ia] IIC

	Funktionale Sicherheit nach IEC 61508/IEC 61511	FMEDA einschließlich SFF-Bestimmung und PFDAVG-Berechnung nach IEC 61508. Siehe auch Beschreibung Handbuch zur funktionalen Sicherheit ('Ergänzende Dokumentation').
--	---	--

10 Zubehör

Bestell-Code	Zubehörteil
51002468	Schutzgehäuse IP66 zur Feldmontage
51004148	Aufklebe-Etikett bedruckt (max. 2x16 Zeichen)
51002393	Metall Schild für Tagnummer

11 Ergänzende Dokumentation

- Technische Information RN221N (TI073R/09/de)
- ATEX Sicherheitshinweise (XA005R/09/a3)
- Handbuch zur Funktionalen Sicherheit RN221N (SD008R/09/de)
- Broschüre "Systemkomponenten (FA016K/09/de)

Table of contents

1	Safety instructions	26
2	Function	28
3	Dimensions	29
4	Mounting	30
5	Quick wiring guide	31
6	Commissioning	33
7	Maintenance	38
8	Fault elimination	39
9	Technical data	42
10	Accessories	46
11	Documentation	46

1 Safety instructions

Designated use

- ❑ Active barrier with power supply for safe separation of 4 to 20 mA current circuits with optional intrinsically safe input. The current transmitted from the passive transmitter to the input circuit (4 to 20 mA) is linearly transmitted to the output. The device is designed for mounting on DIN rails as per IEC 60715.
- ❑ Separate Ex documentation is available for measuring systems used in hazardous areas and is an integral part of these Operating Instructions. The installation instructions and connection data contained in this documentation must be adhered to strictly!
- ❑ The manufacturer does not accept any liability for damage caused by incorrect or non-designated use. Changes must not be made to the unit.
- ❑ The unit has been designed for use in industrial areas and must only be used in an installed condition.
- ❑ The barrier is manufactured using state of the art technology and complies to the IEC 61010-1 directives.
- ❑ Mounting, electrical installation and commissioning of the unit must only be carried out by skilled and qualified personnel. The skilled personnel must have read and understood these Operating Instructions and follow the instructions they contain.
- ❑ The measuring system must be connected as per the electrical wiring diagrams. The housing must not be opened.

Safety icons



Note! – leads to an indirect influence on the unit's operation or to an unforeseen reaction on the part of the device.



Caution! – leads to faulty operation or the destruction of the device.



Warning! – leads to personal injury, safety hazards or the destruction of the device.

Return and disposal

When returning the unit for inspection, please add a description of both the fault and the application. Due to its construction, the unit cannot be repaired. When disposing of the unit please take note of the local disposal regulations.

2 Function

The device galvanically separates and supplies 4 to 20 mA signal circuits. Transmitters are connected at the current input – an additional supply unit is therefore not required. The current signal is available at the output (active output) for connection to further instrumentation. Bidirectional HART[®] communication with SMART transmitters is possible using built-in communication jacks (with $R = 250\ \Omega$).

Measuring circuit monitoring makes a distinction between three operating mode and outputs one status signal:

1. Current measurement: monitoring the 4 - 20 mA signal for compliance with NAMUR NE43 specifications.
2. Evaluation of the HART[®] status byte
3. Evaluation of the E+H-spec. diagnostic command

Using DIP switches, the user specifies for which transmitter status a status signal is output.

RN221N can be selected as a HART[®] primary or secondary master. The operating mode of RN221N can be set on site by means of a DIP switch.

Automatic switch-off of the HART[®] master RN221N.

The HART[®] specification states that a maximum of two HART[®] masters may be present at any one time in a network. A distinction is made between the "primary master" and the "secondary master" among these two masters. If a third HART[®] master is to be included in the network, another master must be switched off.

If RN221N is working as the "secondary master" and if another "secondary master" is added to the network, RN221N automatically interrupts its HART[®] communication. As soon as the additional "secondary master" is removed from the network, RN221N continues its communication.

3 Dimensions




Fig. 1: Dimensions in mm (dimensions in inches in brackets)

4 Mounting

Installation instructions

- ☐ Permitted ambient temperature:
-20 to +50 °C
- ☐ Mounting location:
Mounting on DIN rail as per IEC 60715
- ☐ Installation instructions:
Vibration-free mounting location, protect against external heating
- ☐ Orientation:
No restrictions

5 Quick wiring guide

Terminal assignment




Fig. 2: Terminal assignment of RN221N with HART® diagnosis

*) The active current output must always be connected (if no evaluation of the output current is required, a jumper can be used).



Caution!

A switch marked as a splitter and an overcurrent protector (rated current $\leq 10\text{ A}$) must be fitted in the cable near the device (easy to reach).

	Terminal assignment	Input/output
L+	L for AC; + for DC	Power supply
N-	N for AC; - for DC	
41	Terminals for relay	Relay
42		
	Reset relay	Input for status acknowledgment
		
O+	Measuring signal + with integrated	Measuring signal output side (non-Ex area)
O-	Measuring signal -	
I+	Measuring signal +	Measuring signal input side (Ex area) (sensor connection)
I-	Measuring signal -	
HART®	HART® communication to SMART transmitter	Communication jacks



Note!

For correct operation of the device, input as well as output circuit must be closed. Therefore, the output terminals (O+ and O-) must always be connected with low-resistance connection (ohmic resistance < 700 Ohm), even if no evaluation of the output signal is required.

6 Commissioning

Assignment of DIP switch

	DIP	OFF	ON
	1	$R = 250\ \Omega$	$R = 0\ \Omega$
	2	Relay normally closed	Relay normally open
	3	Secondary master	Primary master
	4*	Bit 0 unmasked	masked
	5*	Bit 1 unmasked	masked
	6*	Bit 2 unmasked	masked
	7*	Bit 3 unmasked	masked
	8*	Bit 4 unmasked	masked
	9*	Bit 7 unmasked	masked
	10	HART [®] status	E+H status #231

Fig. 3: DIP switch

*) The device is in current mode if DIP4 - DIP9 are all set to 'OFF'



Note!

The table with the assignment of the DIP switch can also be found on the housing side.

Configuration options

1. Current mode: RN221N analyzes the current signal in both circuits (sensor and evaluation) in accordance with NAMUR Recommendation NE-43 and triggers the relay output if the signal is outside the measuring range of 3.8 mA to 20.5 mA. NAMUR NE-43 defines the ranges for failure signal detection as follows:

- < 3.6 mA for the lower current range and
- > 21 mA for the upper current range

The switching thresholds for the relay output are fixed at 3.7 mA and 20.75 mA.

The HART[®] signal is not evaluated in the current mode.

2. Evaluation of the HART[®] status byte:

In the HART[®] protocol, a status byte is transmitted with every exchange of data between the transmitter and HART[®] master. Information on the operating status of the transmitter is encoded in this status byte.

The individual bits of the status byte are masked by means of a DIP switch. If the bit mask matches the status byte, the relay output is triggered. Bits 5 and 6 are not masked. The assignment of the status bits to the DIP switches is given in the table below.

DIP	Bit	OFF	ON	Meaning
4	Bit 0	unmasked	Primary variable out of limits	The primary value of the transmitter is outside the set limit values.
5	Bit 1	unmasked	Non-primary variable out of limits	At least one additional measured value, supplied by the transmitter, is outside the set limit.
6	Bit 2	unmasked	Analog output saturated	The output signal is outside the upper and lower signal limits and does not react to changes in the input signal.
7	Bit 3	unmasked	Analog output current fixed	The output signal displays a constant value and does not react to changes in the input signal.
8	Bit 4	unmasked	More status available (CMD #48)	Additional status information is available that cannot be displayed by means of the HART [®] status byte.
9	Bit 7	unmasked	Field device malfunction	The transmitter has discovered an error.

3. Evaluation of the E+H-specific diagnostic command #231:
 By means of this diagnostic code, the device status is displayed using a "quality code" with four stages. The assignment of a certain device status to a specific stage in the "quality code" takes place in the transmitter. More information on this can be found in the Operating Instructions of the transmitter used.
 Six DIP switches can be used to specify at which stage or stages the relay contact is triggered (see Table below).

DIP	Bit	OFF	ON
4	Bit 0	unmasked	Failure detected 'F'
5	Bit 1	unmasked	Instrument in service mode 'C'
6	Bit 2	unmasked	Maintenance required 'M'
7	Bit 3	unmasked	Out of specification 'S'
8	Bit 4	unmasked	-
9	Bit 7	unmasked	-

Selecting the operating mode

DIP switch 10 can be used to specify whether RN221N with HART[®] diagnosis evaluates the HART[®] status bytes or the E+H diagnostic command #231. If all the DIP switches from 4-9 are in the "OFF" position (no masking of a status bit or a stage in the "quality code"), the 4-20 mA signal is automatically used for failure signal detection regardless of which position DIP switch 10 is set to.

Bypassing the internal 250 Ω communication resistor

The internal communication resistor can be bypassed using DIP switch 1 to make it possible to use an external communication resistor. It is then no longer possible to connect a HART[®] master to the communication jacks of RN221N.

Primary/secondary master

DIP switch 3 can be used to specify whether RN221N polls the transmitter as a primary or secondary master. This setting is important if another HART[®] master, apart from RN221N, is in the network (e.g. control system with HART[®] functionality). This setting must be selected in such a way that there are never two HART[®] masters of the same type in the HART[®] network. This setting is not significant in the "Current measurement" operating mode.

Complete DIP switch assignment




Fig. 4: Overview of DIP switches

'Reset relay' control input:

If an event in the measuring arrangement activates the relay and the red LED, the status is saved in RN221N when the event has ceased. By jumpering the two terminals, e.g. reset switch, the message is acknowledged, the red LED switched off and the relay deactivated, as soon as the device connected no longer transmits an error status.

If the terminals are permanently jumpered, e.g. wire jumper, the event message is acknowledged automatically.

7 Maintenance

No special maintenance work is needed on the device.

8 Fault elimination

Mode	Effect	Cause	Fault elimination
General	'On'-LED does not light up	Either the input circuit or output circuit is not closed	Check connection
		Power supply not connected	Check connection
4...20 mA operation	Relay does not switch in event of error current, communication LED flashes	Device in HART [®] operating mode	Set DIP switches 4-9 to OFF
HART[®] operation	'Alarm' LED and communication LED flash alternatively	No HART [®] connection can be established to the transmitter	Check connections, check HART [®] communication resistor (DIP switch 1)

Mode	Effect	Cause	Fault elimination
HART® operation	Device does not react to the set status	The transmitter does not set the masked bit	Check the assignment of the status bits in the Operating Instructions of the transmitter
	Device reports an error even though the transmitter does not return any error	The HART® communication to the transmitter is interrupted	Check whether there are additional HART® masters in the HART® network and whether these are configured correctly (primary or secondary master)
		The wrong status bit was masked	Check the assignment of the status bits in the Operating Instructions of the transmitter

Mode	Effect	Cause	Fault elimination
HART[®] operation	Device reports an error even though the transmitter does not return any error. DIP switch 10 is in the 'ON' position (HART [®] command #231)	The connected HART [®] transmitter does not support command #231	In the Operating Instructions of the transmitter, check whether command #231 is supported

9 Technical data

Input	Number	1
	Supply voltage	16.7 V $\pm$ 0.2 V (for I = 20 mA)
	Open-circuit voltage	26 V $\pm$ 5%
	Short-circuit current	$\leq$ 40 mA
	Internal resistance	328 Ω
	Overrange	10%
	U/I diagram	

Intrinsically safe input (option)	Open-circuit voltage	27.3 V
	Short-circuit current	87.6 mA
	Power	597 mW
	Capacitance	86 nF [EEx ia] IIC 86 nF Group A, B 683 nF [EEx ia] IIB, IIA 681 nF Group C 2278 nF Group D
	Inductance	5.2 mH [EEx ia] IIC 2.9 mH Group A, B 18.9 mH [EEx ia] IIB, IIA 9.9 mH Group C 19.9 mH Group D
	Galvanic isolation	To all other circuits
Input Reset relay	The input is designed for connecting a passive switch for resetting relay activation. Both terminals are galvanically connected to the 4-20 mA current output.	
Output 4...20 mA	Number	1
	Open-circuit voltage	24 V $\pm$ 10%
	Overrange	10%
	Load (load resistance)	0...700 Ω (without communication resistor)
	Galvanic isolation	To all other circuits, apart from 'reset relay'
Relay output (option)	Switching voltage at 250 V AC/ 30 V DC	
	Max. switching current up to 3 A AC/DC	
	Number of switching cycles 10^5	
	Galvanic isolation	To all other circuits

Power supply	Supply voltage	20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
	Power consumption	Max. 5.0 W
	Current consumption	$I_{\max}/I_n < 15$
	Electrical safety	To IEC 61 010-1, protection class I, overvoltage category II, pollution degree 2, overcurrent protection ≤ 10 A, fuse 500 mA T
	Galvanic isolation	To all other circuits
Operating conditions	Installation	Vibration-free mounting location, protect against external heating
	Orientation	No restrictions
Environment	Ambient temperature	-20 to +50 °C
	Storage temperature	-20 to +70 °C
	Climate class	To IEC 60654-1 Class B2
	Degree of protection	IP 20
	Electromagnetic compatibility (EMC)	Interference immunity as per IEC 61326, Class A (industrial environment)
	Installation height	As per IEC 61010-1: <2000 m above MSL

Mechanical construction	Design/dimensions	110 x 22.5 x 112 mm (HxBxD) housing for DIN rail as per IEC 60715
	Weight	Approx. 150g
	Materials	Housing: plastic PC/ABS, UL 94V0
	Terminals	■ Keyed, plug-on screw terminal, core size 2.5 mm² solid, or strands with ferrules ■ Communication jack (front) via 2 mm miniature connector
Human interface	LED 1 yellow: "ON" - input and output circuit are closed "OFF" - input or output circuit (or both) are not closed -> cable open circuit LED 2 yellow: flashes for every HART[®] data exchange LED 3 red: lights up if a maintenance condition is present	
Certificates and approvals	CE mark	Directive 89/336/EEC and 73/23/EEC
	ATEX	II (1) GD [Ex ia] IIC
	FM	AIS Class I, II, III, Div.1+2, Gr. A, B, C, D, E, F, G ANI Class I, II, III, Div.1, Gr. A, B, C, D, E, F, G
	CSA	Class I, Zone 0: [Ex ia] IIC Class I, Groups A, B, C, D Class II, Groups E, F, G Class III
	TIIS	[Ex ia] IIC

	Function safety as per IEC 61508/IEC 61511	FMEDA including SFF-regulation and PFDAVG-calculation as per IEC 61508. See also description Functional Safety Manual ('Documentation').
--	--	--

10 Accessories

Order code	Accessory
51002468	IP66 protective housing for field mounting
51004148	Printed adhesive label (max. 2x16 characters)
51002393	Metal sign for tag number

11 Documentation

- Technical Information RN221N (TI073R/09/en)
- ATEX Safety Instructions (XA005R/09/a3)
- Functional Safety Manual RN221N (SD008R/09/en)
- "System Components" brochure (FA016K/09/en)

Sommaire

1	Conseils de sécurité	48
2	Fonction	50
3	Dimensions	51
4	Montage	52
5	Câblage	53
6	Mise en service	55
7	Maintenance	60
8	Suppression de défauts	61
9	Caractéristiques techniques	64
10	Accessoires	68
11	Documentation complémentaire	68

1 Conseils de sécurité

Utilisation conforme

- ❑ Barrière active avec alimentation pour la séparation sûre de circuits de courant de signal normalisé 4 à 20 mA avec entrée à sécurité intrinsèque en option. Le courant, induit par le transmetteur passif dans le circuit d'entrée (4 à 20 mA), est transmis de manière linéaire par rapport à la sortie. L'appareil est prévu pour être monté sur rail profilé selon CEI 60715.
- ❑ Les systèmes de mesure utilisés en zone explosible sont fournis avec une documentation Ex séparée, partie intégrante du présent manuel. Les directives d'installation et valeurs de raccordement qui y figurent doivent absolument être respectées !
- ❑ La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme à l'objet. L'appareil n'a pas le droit d'être transformé.
- ❑ L'appareil est conçu pour une utilisation en environnement industriel et ne doit être utilisé qu'après son montage.
- ❑ Le séparateur d'alimentation a été construit d'après les derniers progrès techniques et tient compte des directives en vigueur selon IEC 61010-1.
- ❑ Le montage, le raccordement électrique et la mise en service de l'appareil ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé. Le personnel spécialisé doit avoir lu et compris le présent manuel et en suivre les instructions.
- ❑ Le système de mesure doit être raccordé conformément aux schémas électriques. Le boîtier ne doit pas être ouvert.

Conseils de sécurité



Remarque ! – entraîne un effet indirect sur le fonctionnement de l'appareil ou des réactions imprévues.



Attention ! – entraîne un dysfonctionnement ou la destruction de l'appareil.



Danger ! – entraîne des dommages corporels, des risques pour la sécurité ou la destruction de l'appareil.

Retour et mise au rebut

Lors du retour d'un appareil pour vérification, prière d'y joindre une description du défaut et de l'application. L'appareil n'est pas réparable en raison de sa construction. Tenir compte des directives locales en vigueur lors d'une mise au rebut.

2 Fonction

L'appareil sert à la séparation galvanique et à l'alimentation de circuits de signal 4 à 20 mA. Les transmetteurs sont directement raccordés à l'entrée courant, une alimentation supplémentaire n'est pas nécessaire. Le signal courant est disponible en sortie (sortie active) pour le reste de l'instrumentation. Une communication HART[®] bidirectionnelle avec transmetteurs SMART est possible via des prises de communication intégrées (avec $R = 250 \Omega$).

La surveillance de la boucle de mesure fait la distinction entre trois modes de fonctionnement et émet un signal d'état :

1. Mesure de courant : surveillance du signal 4 - 20 mA quant au respect des directives NAMUR NE43.
2. Exploitation de l'octet d'état HART[®]
3. Exploitation de l'ordre de diagnostic spécial E+H

L'utilisateur détermine par le biais des micro-commutateurs quel état de transmetteur déclenche un signal d'état.

Le RN221N peut être configuré comme HART[®] Primary ou Secondary Master. Le mode de fonction du RN221N peut être réglé sur site à l'aide d'un micro-commutateur.

Désactivation automatique du HART[®] Masters RN221N.

Dans la spécification HART[®], on définit que deux HART[®]-Master au maximum peuvent se trouver simultanément dans le réseau. Pour ces deux maîtres, on fait la distinction entre le "Primary Master" et le "Secondary Master". Si l'on souhaite intégrer un troisième HART[®]-Master dans le réseau, il faut déconnecter au préalable un autre maître.

Si le RN221N fonctionne comme "Secondary Master" et si un autre "Secondary Master" est intégré dans le réseau, le RN221N interrompt automatiquement sa communication HART®. Dès que vous avez sorti le "Secondary Master" supplémentaire du réseau, le RN221N reprend sa communication.

3 Dimensions




Fig. 1 : Dimensions en mm (indications en inches entre parenthèses)

4 Montage

Conseils d'implantation

- ☐ Température ambiante admissible :
-20 à +50 °C
- ☐ Point d'implantation :
montage sur rail profilé selon CEI 60715
- ☐ Conseils de montage :
endroit exempt de vibrations, protection contre la chaleur
- ☐ Implantation :
pas de restrictions




Fig. 2 : Occupation des bornes du RN221N avec diagnostic HART®

*) La sortie courant active doit toujours être câblée (si l'on ne souhaite pas d'évaluation du courant de sortie, on peut utiliser un shunt).



Attention!

A proximité de l'appareil (facilité d'accès) doit être installé un commutateur marqué comme séparateur ainsi qu'un parafoudre (courant nominal ≤ 10 A).

	Occupation des bornes	Entrée / Sortie
L+	L pour AC; + pour DC	Energie auxiliaire
N-	N pour AC; - pour DC	
41	Bornes pour relais	Relais
42		
	Reset Relais	Entrée pour acquittement état
		
O+	Signal de mesure + avec résistance de	Signal de mesure côté sortie (zone non Ex)
O-	Signal de mesure -	
I+	Signal de mesure +	Signal de mesure côté entrée (zone Ex) (raccordement capteur)
I-	Signal de mesure -	
HART®	Communication HART® vers des transmetteurs SMART	Prises de communication



Remarque!

Pour le bon fonctionnement de l'appareil, le circuit d'entrée et le circuit de sortie doivent être fermés. C'est pourquoi les bornes de sortie (O+ et O-) doivent toujours être raccordées l'une à l'autre à basse impédance (charge < 700 Ohm), même si aucune évaluation du signal de sortie n'est requise.

6 Mise en service

Occupation des micro-commutateurs

	DIP	OFF	ON
	1	$R = 250 \Omega$	$R = 0 \Omega$
	2	Relay Normally Closed	Relay Normally Open
	3	Secondary Master	Primary Master
	4*	Bit 0	unmasked
	5*	Bit 1	unmasked
	6*	Bit 2	unmasked
	7*	Bit 3	unmasked
	8*	Bit 4	unmasked
	9*	Bit 7	unmasked
	10	Etat HART®	Etat E+H #231

Fig. 3 : Micro-commutateurs (DIP)

*) si DIP4 - DIP9 sont tous sur 'OFF', l'appareil est sous courant



Remarque!

Le tableau avec l'occupation des micro-commutateurs se trouve aussi sur la paroi de l'appareil.

Possibilités de réglage

1. Mode courant :

Le RN221N exploite le signal courant dans les deux circuits de courant (capteur et exploitation) selon la recommandation NAMUR NE43 et commande la sortie relais si le signal est en dehors d'une gamme de mesure de 3,8 mA à 20,5 mA. La recommandation NAMUR NE43 définit les gammes pour la reconnaissance du signal de panne comme suit :

- < 3,6 mA pour la gamme de courant inférieure et
- > 21 mA pour la gamme de courant supérieure

Les seuils de commutation pour la sortie relais sont fixes à 3,7 mA et 20,75 mA.

En mode courant, il n'y a pas d'évaluation du signal HART®.

2. Exploitation de l'octet d'état HART® :

Pour le protocole HART®, un octet d'état est transmis lors de chaque échange de données entre transmetteur et maître HART®. Cet octet d'état contient des informations codées sur l'état de fonctionnement du transmetteur.

Les différents bits de l'octet d'état sont masqués à l'aide d'un micro-commutateur. Si le masque correspond à l'octet d'état, la sortie relais est commandée. Les bits 5 et 6 ne sont pas masqués. L'affectation du bit d'état aux micro-commutateurs est représentée dans le tableau ci-dessous.

DIP	Bit	OFF	ON	Signification
4	Bit 0	unmasked	Primary variable out of limits	La valeur mesurée principale du transmetteur se situe en dehors des seuils réglés.
5	Bit 1	unmasked	Non-primary variable out of limits	Au moins une valeur mesurée supplémentaire fournie par le transmetteur, se situe en dehors des limites réglées.
6	Bit 2	unmasked	Analog output saturated	Le signal de sortie se situe en dehors des limites de signal inférieures et supérieures et ne réagit pas aux modifications du signal d'entrée.
7	Bit 3	unmasked	Analog output current fixed	Le signal de sortie indique une valeur constante et ne réagit pas aux modifications du signal d'entrée.
8	Bit 4	unmasked	More status available (CMD #48)	Des informations d'état supplémentaires, qui ne peuvent pas être affichées par le biais de l'octet d'état HART [®] , sont disponibles.
9	Bit 7	unmasked	Field device malfunction	Le transmetteur a constaté une erreur.

3. Exploitation de la commande de diagnostic E+H spécifique #231 :
 Par le biais de cette commande de diagnostic, l'état de l'appareil est indiqué à l'aide d'un "Quality-Code" à quatre niveaux. L'affectation d'un certain état d'appareil à un niveau correspondant dans le "Quality-Code" se fait dans le transmetteur. D'autres informations à ce sujet figurent dans le manuel de mise en service du transmetteur utilisé.
 Par le biais de six micro-commutateurs, on peut régler à quel(s) niveau(x) le contact de relais commute (voir tableau ci-dessous).

DIP	Bit	OFF	ON
4	Bit 0	unmasked	Failure detected 'F'
5	Bit 1	unmasked	Instrument in service mode 'C'
6	Bit 2	unmasked	Maintenance required 'M'
7	Bit 3	unmasked	Out of specification 'S'
8	Bit 4	unmasked	-
9	Bit 7	unmasked	-

Sélection du mode de fonction

Par le biais du micro-commutateur 10, on peut définir si le RN221N avec diagnostic HART[®] exploite les octets d'état HART[®] ou la commande de diagnostic E+H #231. Si les micro-commutateurs 4-9 se trouvent tous sur "OFF" (pas de masquage d'un bit d'état ou d'un niveau dans le "Quality-Code"), le signal 4-20 mA est automatiquement utilisé pour la reconnaissance du signal de panne, indépendamment de la position du micro-commutateur 10.

Pontage de la résistance de communication interne 250 Ω

La résistance de communication interne peut être pontée par le biais du micro-commutateur 1 afin de permettre l'utilisation d'une résistance de communication externe. Le raccordement d'un maître HART[®] aux prises de communication du RN221N n'est alors plus possible.

Primary-/Secondary-Master

Avec le micro-commutateur 3, on peut régler si le RN221N interroge le Primary ou le Secondary-Master. Ce réglage est important si en dehors du RN221N il se trouve un autre maître HART[®] dans le réseau (par ex. système de commande avec fonctionnalité HART[®]). Ce réglage doit être choisi de manière à ce que deux maîtres HART[®] du même type ne se trouvent dans le réseau HART[®]. En mode de fonction "Mesure de courant", ce réglage est insignifiant.

Occupation complète du micro-commutateur




Fig. 4 : *Aperçu micro-commutateurs*

Entrée commande 'Reset Relais' :

Si un événement au niveau du système de mesure entraîne une activation du relais et de la DEL rouge, l'état est maintenu dans le RN221N après suppression de l'événement. En pontant ces deux bornes, par ex. touche de réinitialisation, le message est acquitté, la DEL rouge éteinte et le relais désactivé, dès que l'appareil raccordé ne délivre plus d'état de défaut.

Si les bornes sont pontées en permanence, par ex. par un fil, l'acquittement du message événement se fait automatiquement.

7 Maintenance

L'appareil n'exige pas de maintenance particulière.

8 Suppression de défauts

Mode	Effet	Cause	Suppression de défauts
Généralités	DEL 'On' n'est pas allumée	Le circuit d'entrée ou de sortie n'est pas fermé	Vérifier les connexions
		Pas d'énergie auxiliaire	Vérifier les connexions
Mode 4...20 mA	Relais ne commute pas en cas de courant défaut, DEL communication clignote	Appareil en mode de fonction HART®	Micro-commutateurs 4-9 sur 'off'
Mode HART®	DEL 'Alarm' et DEL de communication clignent en alternance	Aucune liaison HART® ne peut être établie avec le transmetteur	Vérifier les connexions et la résistance de communication HART® (micro-commutateur 1)

Mode	Effet	Cause	Suppression de défauts
Mode HART®	Appareil ne réagit pas à l'état réglé	Le transmetteur ne règle pas le bit masqué	Vérifier l'affectation du bit d'état dans le manuel de mise en service du transmetteur
	L'appareil signale une erreur bien que le transmetteur ne délivre aucun défaut	La communication HART® vers le transmetteur est défectueuse	Vérifier si des maîtres HART® supplémentaires se trouvent dans le réseau HART® et s'ils sont correctement configurés (Primary ou Secondary Master)
		Le mauvais bit d'état a été masqué	Vérifier l'affectation du bit d'état dans le manuel de mise en service du transmetteur

Mode	Effet	Cause	Suppression de défauts
Mode HART®	L'appareil signale une erreur bien que le transmetteur ne délivre aucun défaut Le micro-commutateur 10 se trouve en position 'On' (commande HART® #231)	Le transmetteur HART® raccordé ne supporte pas la commande #231	Vérifier dans le manuel de mise en service du transmetteur, si la commande #231 est supportée ou non

9 Caractéristiques techniques

Grandeurs d'entrée	Nombre	1
	Tension d'alimentation	$16,7 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$ (pour $I = 20 \text{ mA}$)
	Tension de marche à vide	$26 \text{ V} \pm 5\%$
	Courant de court-circuit	$\leq 40 \text{ mA}$
	Résistance interne	328Ω
	Plage excédentaire	10%
Diagramme U/I The graph illustrates the linear relationship between the supply voltage and the loop current. The y-axis represents the supply voltage in Volts (V), with major ticks at 15,0, 16,7, 20,0, 22,5, and 25,0. The x-axis represents the loop current in milliamperes (mA), with major ticks at 0, 4, 5, 10, 15, 20, and 25. A solid line with a negative slope shows the characteristic. Two points are highlighted with dashed lines: at 4 mA, the voltage is 22,5 V; and at 20 mA, the voltage is 16,7 V.		

Entrée à sécurité intrinsèque (option)	Tension de marche à vide	27,3 V
	Courant de court-circuit	87,6 mA
	Puissance	597 mW
	Capacité	86 nF [EEx ia] IIC 683 nF [EEx ia] IIB, IIA 86 nF Groupe A, B 681 nF Groupe C 2278 nF Groupe D
	Inductance	5,2 mH [EEx ia] IIC 18,9 mH [EEx ia] IIB, IIA 2,9 mH Groupe A, B 9,9 mH Groupe C 19,9 mH Groupe D
	Séparation galvanique	vers tous les autres circuits de courant
Entrée RAZ Relais	L'entrée est prévue pour le raccordement d'une touche passive ou d'un commutateur pour la remise à zéro de la commande de relais. Les deux bornes sont reliées galvaniquement avec la sortie courant 4-20 mA.	
Sortie 4...20 mA	Nombre	1
	Tension de marche à vide	24 V $\pm$ 10%
	Plage excédentaire	10%
	Résistance de charge	0...700 Ω (sans résistance de communication)
	Séparation galvanique	vers tous les circuits de courant, sauf 'Reset Relais'
Sortie relais (Option)	Tension de coupure pour 250 V AC/ 30 V DC	
	Courant de coupure max. jusqu'à 3 A AC/DC	
	Nombre de cycles de coupure 10 ⁵	
	Séparation galvanique	vers tous les autres circuits de courant

Energie auxiliaire	Tension d'alimentation	20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
	Consommation	max. 5,0 W
	Consommation de courant	$I_{\max}/I_n < 15$
	Sécurité électrique	Selon IEC 61 010-1, classe de protection I, catégorie de surtension II, degré d'encrassement 2, parafoudre ≤ 10 A, fusible 500 mA T
	Séparation galvanique	vers tous les autres circuits de courant
Conditions d'utilisation	Conditions d'implantation	endroit exempt de vibrations, protection contre la chaleur
	Implantation	pas de restrictions
Conditions environnementales	Température ambiante	-20 à +50 °C
	Température de stockage	-20 à +70 °C
	Classe climatique	selon IEC 60654-1 classe B2
	Degré de protection	IP 20
	Compatibilité électromagnétique (CEM)	Résistivité selon IEC 61326, classe A (environnement industriel)
	Hauteur d'implantation	selon nach IEC 61010-1 : <2000 m au-dessus du niveau de la mer

Construction	Construction/Dimensions	110 x 22,5 x 112 mm (HxLxP) Boîtier pour rail profilé selon CEI 60715
	Poids	env.150g
	Matériaux	Boîtier : synthétique PC/ABS, UL 94V0
	Bornes de raccordement	■ Borne à visser avec détrompeur, à embrocher, 2,5 mm² massive, ou tresse avec douille de terminaison ■ Prise de communication (face avant) via micro-commutateur 2 mm
Niveau d'affichage et de configuration	DEL 1 jaune : "ON" - les circuits d'entrée et de sortie sont fermés "OFF" - le circuit d'entrée ou de sortie (ou les deux) n'est pas fermé -> rupture de ligne DEL 2 jaune : clignote à chaque échange de données HART[®] DEL 3 rouge : s'allume en présence d'un avertissement	
Certificats et agréments	Marque CE	Directive 89/336/CE et 73/23/CE
	ATEX	II (1) GD [EEx ia] IIC
	FM	AIS Class I, II, III, Div.1+2, Gr. A, B, C, D, E, F, G ANI Class I, II, III, Div.1, Gr. A, B, C, D, E, F, G
	CSA	Class I, Zone 0 : [Ex ia] IIC Class I, Groups A, B, C, D Class II, Groups E, F, G Class III
	TIIS	[Ex ia] IIC

	Sécurité fonctionnelle selon CEI 61508/IEC 61511	FMEDA y compris directive SFF et calcul PFDAVG selon CEI 61508. Voir aussi description Manuel de sécurité fonctionnelle (documentation complémentaire).
--	--	---

10 Accessoires

Référence de commande	Accessoire
51002468	Boitier de protection IP 66 pour montage sur site
51004148	Etiquette imprimée (max. 16 caractères)
51002393	Plaque métallique pour TAG

11 Documentation complémentaire

- Information technique RN221N (TI073R)
- Conseils de sécurité ATEX (XA005R)
- Manuel de sécurité fonctionnelle RN221N (SD008R)
- Brochure "Composants système" (FA016K)

For more Endress+Hauser product please visit: www.ainstru.com

Mail: Sales@ainstru.com

www.endress.com/worldwide

Endress+Hauser 

People for Process Automation